

നമ്പർ. 461/19

അഗ്നി രക്ഷാനിലയം
പുനലൂർ , 17.07 .2019
ഫോൺ: 0475-2222701
plr.frs@kerala.gov.in

സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
അഗ്നിരക്ഷാനിലയം
പുനലൂർ
Fr.Jobin Thaiparambil
Manager,
Lourdes Matha Public School
Meenkulam

സർ ,

വിഷയം : അഗ്നി രക്ഷാനിലയം പുനലൂർ -ഫയർ സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് -സംബന്ധിച്ച്

സൂചന : (1) ജി .ഒ (പി) നമ്പർ 81/ 2017/ എൽ .എസ് .ജി .ഡി ,തീയതി .31.10.2007

(2) ജി .ഒ (പി) നമ്പർ 82/ 2017/ എൽ .എസ് .ജി .ഡി,തീയതി 31.10.2007 .

(3)ബഹു ഡയറക്ടർ ജനറൽ , ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്,
തിരുവനന്തപുരം, അവർകളുടെ 16.04.2019 ലെ കത്ത് നമ്പർ
എഫ്2-9400/16

(4) അങ്ങയുടെ 17.07.2019 ലെ അപേക്ഷ

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും യഥാക്രമം സൂചന (1) ലെയും സൂചന (2) ലെയും ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്തതിൽ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 54(4എ)/കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 56 (5) എന്നിവ പ്രകാരം 1000 ച .മീ അടിത്തറ വിസ്തീർണ്ണം കവിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം 15 മീറ്റർ കവിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ മാത്രമേ ഈ വകുപ്പിൻ്റെ എൻ .ഒ .സി നൽകേണ്ടതുളളൂ .

താങ്കളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ സൂചന (4) ൽ പരാമർശിക്കുന്ന ലൂർദ്ദ് മാതാ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം 1000 ച .മീറ്ററിൽ താഴെ അടിത്തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതും 15 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ളതുമാണെന്ന് കാണുന്നു.ആയതിനാൽ ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും എൻ .ഒ .സി നൽകേണ്ടതല്ലാത്തതാകുന്നു



വിശ്വസ്തതയോടെ

സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ
ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ
പുനലൂർ- 691333
ഫോൺ - 0475 2222701